



## Ergänzender Hinweis zum Heizen und Lüften

Aufgrund zahlreicher Nachfragen zu der veröffentlichten Handlungsempfehlung „Heizen und Lüften von Kirchen im Winter während der Corona-Pandemie“ werden nachfolgenden Punkte nochmals klargestellt:

- a) Vor dem Gottesdienst (ca. 30 Minuten) sollten punktuelle Heizungen wie z.B. Warmluftheizungen oder Bankstrahlerheizungen ausgeschaltet werden, damit es zu einer Beruhigung der Luftbewegungen kommt.

Eine gleichmäßiges Temperaturniveau vermeidet Luftbewegungen und somit auch eine großflächige Verteilung von Aerosolen in der Raumluft.

- b) Während des Gottesdienstes wird der punktuelle Heizbetrieb und eine gleichzeitige Querlüftung über Kirchenfenster oder Türen nicht empfohlen. Die Querlüftung während des Gottesdienstes führt zu starken Luftbewegungen.
- c) Nach dem Gottesdienst muss die Kirche kurz, aber gründlich, gelüftet werden, damit ein Großteil der Aerosole aus dem Kirchenraum entweichen kann. Die relative Luftfeuchte sollte im Bereich von 40 bis 60 Prozent gehalten werden.