

Checkliste

Kirche Pfarrheim Kindergarten Sonstige _____

Piktogramme	Beschreibung Merkmale	Trifft zu
	Induktive Hörschleife <ul style="list-style-type: none"> • Audio wird über Induktionsschleife übertragen • Hinweis-Beschilderung vorhanden 	<input type="checkbox"/>
	Zugang rollstuhlgerecht: Voll zugänglich <ul style="list-style-type: none"> • Räume von Rollstuhlfahrenden selbstständig erreichbar • Zugang: stufenlos (Schwelle bis max. 2 cm Höhe) • Türen: mind. 90 cm Breite • Feste Rampe: bis 6 % Steigung (12 cm Höhe = 2 m Länge) • Beschilderung zur Rampe, wenn nicht am Haupteingang 	<input type="checkbox"/>
	Zugang rollstuhlgerecht: Mit Hilfe zugänglich <ul style="list-style-type: none"> • Räume von Rollstuhlfahrenden nur mit Hilfe erreichbar • 1 Stufe mit max. 10 cm Höhe • Feste Rampe mit mehr als 6% Steigung 	<input type="checkbox"/>
	Zugang rollstuhlgerecht: Nein <ul style="list-style-type: none"> • Räume von Rollstuhlfahrenden nicht erreichbar • Mehr als 1 Stufe 	<input type="checkbox"/>
	Behinderten-WC <ul style="list-style-type: none"> • Stufenlos zugänglich • Türen: Breite mind. 90 cm • Bewegungsfläche: mind. 150 x 150 cm • Stützgriffe neben dem WC 	<input type="checkbox"/>
	Behinderten-Parkplatz <ul style="list-style-type: none"> • Reservierter Parkplatz in unmittelbarer Nähe • Beschilderung • Befestigter Weg zum Gebäude 	<input type="checkbox"/>
	Aufzug rollstuhlgerecht <ul style="list-style-type: none"> • Türbreite mind. 90 cm • Höhe der Bedienelemente max. 115 cm 	<input type="checkbox"/>